Aquajag GmbH
Johannes-R.-Becher Str. 20, 19059, Schwerin
Tel.: 0385/48075450 E-Mail.: info@aquajag.de Internet: www.aquajag.de

Eigenbetrieb der Gemeinde Lalendorf LAW Lalendorfer
Abwasser und Wasser
Herr Ronald Kotsch
Zum alten Dorf 1
18279 Lalendorf

Prüfbericht: PB2026005030

Version:	1		
Prüfauftrag:	Untersuchung einer Probe nach Vorgabe des Auftraggebers		
Probenummer:	**P202604866**		
Objektbezeichnung:	WW Rothspalk		
Entnahmestelle:	Reinwasserbehälter rechts		
Probenahmedatum:	22.09.2026	Probenahmezeit:	10:10
Ansatzdatum:	22.09.2026	Ansatzzeit:	14:30
Untersuchungszeitraum:	22.09.2026 bis 24.09.2026		
Prüfgegenstand:	Trinkwasser nach TrinkwV.		
Probenehmer:	Martin Jagnow - MA Aquajag		
Desinfektion/Probenart:	thermisch/Zweck a (nur Mikrobiologie)		
Probenahmeverfahren:	DIN EN ISO 19458:2006-12		
Prüfprogramm:	Mikrobiologie Trinkwasser		

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt, geprüft und freigegeben. Er ist ohne Unterschrift gültig.

Schwerin, den 24.09.2026

Bert Jagnow
Leiter Untersuchungsstelle

Ihre persönlichen Daten werden nur im Rahmen der Vertragsanbahnung und der Vertragsabwicklung genutzt. Die Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt und keine gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen dem entgegenstehen. Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Weitere Infos zum Datenschutz und zu Ihren Rechten als Betroffener erhalten Sie Anfrage an die angegebene Adresse. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter / interner oder externer Probenehmer unseren Labors entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme und Einhaltung der Kühlkette abgelehnt. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der aquajag GmbH.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22076-01-00

Aquajag GmbH
Johannes-R.-Becher Str. 20, 19059, Schwerin
Tel.: 0385/48075450 **E-Mail.:** info@aquajag.de **Internet:** www.aquajag.de

Prüfbericht: PB2026005030

Prüfergebnisse

Prüfbericht: PB2026005030

Probenummer: P202604866

Parameter	Einheit	Norm	Grenzwerte/ GOW/TMW	Ergebnisse
physikalisch-chemische Parameter				
Wassertemperatur (konstant)	°C	DIN 38404-4:1976-12		11,4
Mikrobiologie				
Koloniezahl 22°C	KBE/ml	TrinkwV. § 43 Absatz 3 (2.)	100	36
Koloniezahl 36°C	KBE/ml	TrinkwV. § 43 Absatz 3 (2.)	100	21
coliforme Bakterien	KBE/100ml	DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09	0	0
E. coli	KBE/100ml	DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09	0	0
intestinale Enterokokken	KBE/100ml	DIN EN ISO 7899-2:2000-11	0	0

* Verfahren nicht akkreditiert

** AGROLAB Umwelt, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, (DAkkS: D-PL-14047-01-00)

Bemerkungen:

Die untersuchten Parameter erfüllen die Anforderungen der TrinkwV.