Aquajag GmbH
Johannes-R.-Becher Str. 20, 19059, Schwerin
Tel.: 0385/48075450 **E-Mail.:** info@aquajag.de **Internet:** www.aquajag.de

Auftraggeber:
Lalendorfer Abwasser und Wasser
Zum alten Dorf 1
18279 Lalendorf

Prüfbericht Nr.: **20261422**

Version: **1**

Prüfauftrag: Untersuchung einer Probe nach Vorgabe des Auftraggebers

Objektbezeichnung:	WW Lalendorf		
Entnahmestelle:	Reinwasser		
Probenauftragsdatum:	24.04.2023		
Probenahmedatum:	02.03.2026	Probenahmezeit:	12:32
Untersuchungsbeginn:	02.03.2026	Ansatzzeit:	15:30
Untersuchungsende:	04.03.2026		
Prüfgegenstand:	Trinkwasser, nach TrinkwV.		
Probenehmer:	David Wöstenberg		
Prüfprogramm:	Gr. A		

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt, geprüft und freigegeben. Er ist ohne Unterschrift gültig.

Schwerin, den 12.03.2026

Bert Jagnow
Leiter Untersuchungsstelle

Ihre persönlichen Daten werden nur im Rahmen der Vertragsanbahnung und der Vertragsabwicklung genutzt. Die Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt und keine gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen dem entgegenstehen. Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Weitere Infos zum Datenschutz und zu Ihren Rechten als Betroffener erhalten Sie Anfrage an die angegebene Adresse. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter / interner oder externer Probenehmer unseren Labors entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme und Einhaltung der Kühlkette abgelehnt. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der aquajag GmbH.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22076-01-00

mit * gekennzeichnete Parameter sind nicht akkreditiert

Aquajag GmbH
Johannes-R.-Becher Str. 20, 19059, Schwerin
Tel.: 0172/2375494 E-Mail.: info@aquajag.de Internet: www.aquajag.de

aquajag

Prüfbericht: **20261422**

Auftragsnummer: P2023021

Parameter	Einheit	Norm	Richt-/Grenzwerte/TMW	Ergebnisse
Wassertemperatur (konstant)	°C	DIN 38404-C4 1976-12		10,9
Geruch		DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)		ohne
Geschmack		DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)		ohne
Sauerstoffgehalt	mg/l	DIN EN 5814 (G22) 2012-10		8,04
pH-Wert		DIN EN ISO 10523(C5) 2012-04	>6,5 und <9,5	7,38
elektrische Leitfähigkeit 25°C	µS/cm	DIN EN ISO 27888 C8 1993-11	2790	587
Färbung	m-1	DIN EN ISO 7887 (C 1) 1994-12	0,5	0,3
Trübung	FNU	DIN EN ISO 7027-1: 2016	1	0,47

Desinfektion/Probenart: thermisch / Zweck a

Probenahmeverfahren: DIN ISO 5667-5:2011-02 + DIN EN ISO 19458:2006-12

Koloniezahl 22°C	KBE/ml	TrinkwV. § 43 Absatz 3 (2.)	100	2
Koloniezahl 36°C	KBE/ml	TrinkwV. § 43 Absatz 3 (2.)	100	0
coliforme Bakterien	KBE/100 ml	DIN EN ISO 9308-1 2017-09	0	0
E.coli	KBE/100 ml		0	0
intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	DIN EN ISO 7899-2 (K 15) 2000-11	0	0

Bemerkung:
Die untersuchten Parameter erfüllen die Anforderungen der TrinkwV.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22076-01-00